

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA

EIC kód miesta dodávky / napät'ová hladina: 24ZSS7217950000H / NN

Dodávateľ

Odberateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Materská škola

Sídlo

Sídlo:

Pri Rajčianke 8591

Andreja Kmeťa 15

010 47 Žilina

010 01 Žilina

IČO: 36403008

IČO: 37905147

Miesto dodávky: 7217950 EIC kód: 24ZSS7217950000H

Názov miesta dodávky: Materská škola A.Kmeťa

Ulica: Andreja Kmeťa 15 Staré mesto

Obec / PSČ: Žilina / 010 01

Popis miesta dodávky: Rodinný dom

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): 0

Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): 0

Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): 0

Maximálna rezervovaná kapacita (kW): 0

Hlavný istič (A): 50,10 x Tri

Distribučná sadzba: C5 - 2T stredná spotreba, NT 8h

Náhradný rezervovaný výkon z vedenia č.: 0

Platba za náhradný rezervovaný výkon: Nie

Účinník: 0,0000000

Popis odovzdávacieho miesta:

Vlastný zdroj energie:

Výkon (kW): 0

### Meracie miesto

Napät'ová hladina meracieho miesta: NN

Meracia súprava:

Periodicita odpočtu: Mesačná

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

Spôsob prístupu k meraniu:

### Stav núdze

Odberový stupeň č.

1

2

3

4

5

6

výkon v kW

Bezpečnostné minimum (kW): 0

Platnosť od: 01.03.2018

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje vyššie uvedené údaje a súhlasí so združenou dodávkou elektrickej energie.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny, sa má za to, že medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené údaje.

Dodávateľ

Meno a priezvisko: Jaroslava Lacková

Funkcia: Manažér pre B2B zákazníkov

Dátum: 27.03.2018

Stredoslovenská energetika, a.s.

Žilina  
312

Odberateľ

Meno a priezvisko: ALENA PAZDERNÍKOVÁ

Funkcia: RIADITEĽKA HŠ

Dátum: 27.03.2018

A. Pazderňiková

MATERSKÁ ŠKOLA  
Andreja Kmeťa 15  
ŽILINA